
УТВЕРЖДАЮ:

ИП «Пенькова В.И.»

_____В.И. Пенькова


07 ноября 2017

М.П.



**ОБСЛЕДОВАНИЕ ФАСАДА
от 07 ноября 2017 г.**

ПО АДРЕСУ: г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



Примерные обозначения:

- 1 спуск, этаж 9, 3 подъезд (№ – спуска, этаж 9, 3 П - отметка на плане фасада)
- 9 спуск, этаж 8, 2 подъезд (№ – спуска, этаж 8, 2 П - отметка на плане фасада)
- 3 спуск, этаж 8, Т (№ – спуска, этаж 8, Т - отметка на плане фасада)
- 5 спуск, 5 этаж, Ж (№ – спуска, этаж 8, Ж 1-9 - отметка на плане фасада)
- 14 спуск, 6 этаж, Ж (№ – спуска, этаж 6, Ж 9-17 - отметка на плане фасада)
- 1 спуск, 9 этаж, К (№ – спуска, этаж 9, К - отметка на плане фасада)

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



1 спуск, этаж 9, 3 подъезд

1 спуск, этаж 6, 3 подъезд

1 спуск, этаж 9, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Начальное разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

1 спуск, этаж 6, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Не правильная установка оконных рам	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



1 спуск, этаж 6, 3 подъезд

1 спуск, этаж 5, 3 подъезд

1 спуск, этаж 6, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Начальное разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

1 спуск, этаж 5, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Начальное разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



1 спуск, этаж 3-4, 3 подъезд



2 спуск, этаж 13, 3 подъезд

1 спуск, этаж 3-4, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	X
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки	

2 спуск, этаж 13, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки, разгерметизация межпанельного шва.	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



2 спуск, этаж 10, 3 подъезд

2 спуск, этаж 9, 3 подъезд

2 спуск, этаж 10, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – горизонтальная трещина	

2 спуск, этаж 9, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – горизонтальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



2 спуск, этаж 11, 3 подъезд

2 спуск, этаж 10, 3 подъезд

2 спуск, этаж 11, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

2 спуск, этаж 10, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



2 спуск, этаж 8, 3 подъезд



2 спуск, этаж 7, 3 подъезд

2 спуск, этаж 8, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

2 спуск, этаж 7, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки, разгерметизация межпанельного шва.	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



2 спуск, этаж 4, 3 подъезд



3 спуск, этаж 12, 3 подъезд

2 спуск, этаж 4, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

3 спуск, этаж 12, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – горизонтальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



3 спуск, этаж 10, 3 подъезд

3 спуск, этаж 9, 3 подъезд

3 спуск, этаж 10, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – горизонтальная трещина	

3 спуск, этаж 9, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – горизонтальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



3 спуск, этаж 7, 3 подъезд

3 спуск, этаж 6, 3 подъезд

3 спуск, этаж 7, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

3 спуск, этаж 6, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – горизонтальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



3 спуск, этаж 4, 3 подъезд



3 спуск, этаж 3, 3 подъезд

3 спуск, этаж 4, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

3 спуск, этаж 3, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



4 спуск, тех. этаж, 3 подъезд

4 спуск, этаж 13, 3 подъезд

4 спуск, тех. этаж, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

4 спуск, этаж 13, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



4 спуск, этаж 10, 3 подъезд

3 спуск, этаж 9, 3 подъезд

4 спуск, этаж 10, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

2 спуск, этаж 10, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – горизонтальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



4 спуск, этаж 6, 3 подъезд



4 спуск, этаж 5, 3 подъезд

4 спуск, этаж 6, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

4 спуск, этаж 5, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



5 спуск, этаж 7, 3 подъезд



5 спуск, этаж 5, 3 подъезд

5 спуск, этаж 7, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

5 спуск, этаж 5, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	X
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



6 спуск, этаж 13, 3 подъезд



6 спуск, этаж 11-10, 3 подъезд

6 спуск, этаж 13, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки	

6 спуск, этаж 11-10, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



6 спуск, этаж 8-7, 3 подъезд



6 спуск, этаж 5, 3 подъезд

6 спуск, этаж 8-7, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

6 спуск, этаж 5, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



7 спуск, тех. этаж, 2 подъезд

7 спуск, этаж 7, 2 подъезд

7 спуск, тех. этаж, 2 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Цементный раствор, загрязнение парапета.	

7 спуск, этаж 7, 2 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки, разгерметизация межпанельного шва.	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



8 спуск, этаж 6, 2 подъезд



9 спуск, этаж 12, 2 подъезд

4 спуск, этаж 10, 3 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

9 спуск, этаж 12, 2 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



9 спуск, этаж 8, 2 подъезд



9 спуск, этаж 3, 2 подъезд

9 спуск, этаж 8, 2 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки	

9 спуск, этаж 3, 2 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



10 спуск, этаж 2, 2 подъезд

10 спуск, этаж 4, 2 подъезд

10 спуск, этаж 2, 2 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки	

10 спуск, этаж 4, 2 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



12 спуск, этаж 8, 2 подъезд

12 спуск, этаж 4, 2 подъезд

12 спуск, этаж 8, 2 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки	

12 спуск, этаж 4, 2 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



13 спуск, этаж 6, 2 подъезд

14 спуск, этаж 5, 2 подъезд

13 спуск, этаж 6, 2 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Механическое разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

14 спуск, этаж 5, 2 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Механическое разрушение кирпичной кладки	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



15 спуск, тех. этаж, 2 подъезд



15 спуск, тех. этаж, 2 подъезд

15 спуск, тех. этаж, 2 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки	

15 спуск, тех. этаж, 2 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



16 спуск, тех. этаж, 2 подъезд



16 спуск, этаж 5, 2 подъезд

16 спуск, тех. этаж, 2 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

16 спуск, этаж 5, 2 подъезд		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



1 спуск, этаж 9-10, Т



1 спуск, этаж 8-7, Т

1 спуск, этаж 9-10, Т		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина, разгерметизация шва	

1 спуск, этаж 8-7, Т		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина, разгерметизация шва	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



1 спуск, этаж 6-3, Т



2 спуск, этаж 5, Т

1 спуск, этаж 6-3, Т		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

2 спуск, этаж 5, Т		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки, разгерметизация шва	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



3 спуск, тех. этаж, Т

3 спуск, тех. этаж, Т

3 спуск, тех. этаж, Т		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки	

3 спуск, тех. этаж, Т		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



3 спуск, этаж 8, Т

5 спуск, тех. этаж, Т

3 спуск, этаж 8, Т		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки –трещина, разгерметизация шва	

3 спуск, тех. этаж, Т		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



5 спуск, этаж 3, Т



1 спуск, тех. этаж, Ж

5 спуск, этаж 3, Т		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

1 спуск, тех. этаж, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



1 спуск, этаж 13,10, Ж

1 спуск, 10 этаж, Ж

1 спуск, этаж 13,10, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Пустоты между кладкой и монолитным перекрытием	

1 спуск, 10 этаж, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



1 спуск, 9 этаж, Ж




1 спуск, 5 этаж, Ж

1 спуск, 9 этаж, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

1 спуск, 5 этаж, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



1 спуск, 3-4 этаж, Ж



3 спуск, 6-7 этаж, Ж

3 спуск, этаж 8, Т		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

3 спуск, 6-7 этаж, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



5 спуск, 5 этаж, Ж



6 спуск, 9 этаж, Ж

5 спуск, 5 этаж, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

6 спуск, 9 этаж, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



6 спуск, 3 этаж, Ж

7 спуск, 9 этаж, Ж

6 спуск, 3 этаж, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки	

7 спуск, 9 этаж, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Загрязнение кирпичной кладки	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2




7 спуск, этаж 7, Ж

8 спуск, 3 этаж, Ж

1 спуск, этаж 13,10, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Механическое разрушение кирпичной кладки	

8 спуск, 3 этаж, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Отсутствует оконный отлив	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2




9 спуск, этаж 6, Ж

10 спуск, 13 этаж, Ж

9 спуск, этаж 6, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Механическое разрушение кирпичной кладки	

10 спуск, 13 этаж, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



10 спуск, этаж 12, Ж



10 спуск, 9 этаж, Ж

10 спуск, этаж 12, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки	

10 спуск, 9 этаж, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



11 спуск, этаж 7, Ж

11 спуск, 6 этаж, Ж

11 спуск, этаж 7, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки	

11 спуск, 6 этаж, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



11 спуск, этаж 5, Ж

12 спуск, 6 этаж, Ж

11 спуск, этаж 5, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки	

12 спуск, 6 этаж, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки, разрушение монолитной плиты	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



13 спуск, этаж 8, Ж



13 спуск, 5 этаж, Ж

13 спуск, этаж 8, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки	

13 спуск, 5 этаж, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



14 спуск, тех. этаж, Ж



14 спуск, 6 этаж, Ж

14 спуск, тех. этаж, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

14 спуск, 6 этаж, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



15 спуск, этаж 9, Ж



15 спуск, 5-3 этаж, Ж

15 спуск, этаж 9, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

15 спуск, 5-3 этаж, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



16 спуск, тех. этаж, Ж



16 спуск, 6 этаж, Ж

16 спуск, тех. этаж, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

16 спуск, 6 этаж, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



17 спуск, этаж 10, Ж

17 спуск, 7 этаж, Ж

17 спуск, этаж 10, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – горизонтальная трещина	

17 спуск, 7 этаж, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – горизонтальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



17 спуск, этаж 3-5, Ж

17 спуск, 5 этаж, Ж

17 спуск, этаж 3-5, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

17 спуск, 5 этаж, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе текущего ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – горизонтальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



1 спуск, тех. этаж, К

1 спуск, 12 этаж, К

1 спуск, тех. этаж, К		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки	

1 спуск, 12 этаж, К		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина, разгерметизация шва	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



1 спуск, 9 этаж, К



1 спуск, 2-7 этаж, К

1 спуск, 9 этаж, К		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина, разгерметизация шва	

1 спуск, 2-7 этаж, К		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина, разгерметизация шва	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



2 спуск, 12 этаж, К

3 спуск, 13 этаж, К

2 спуск, 12 этаж, К		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разгерметизация шва	

3 спуск, 13 этаж, К		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Разрушение кирпичной кладки – вертикальная трещина	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2




7 спуск, тех. этаж

12 спуск, 2 подъезд, тех. этаж

7 спуск, тех. этаж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Цементный раствор, грибок, отсутствует герметизация отлива	

12 спуск, 2 подъезд, тех. этаж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Цементный раствор, грибок, отсутствует герметизация отлива	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



13 спуск, 2 подъезд, тех. этаж

13 спуск, 2 подъезд, тех. этаж

13 спуск, 2 подъезд, тех. этаж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Цементный раствор, грибок, отсутствует герметизация отлива	

13 спуск, 2 подъезд, тех. этаж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Цементный раствор, грибок, отсутствует герметизация отлива	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



9 спуск, тех. этаж, Ж

11 спуск, тех. этаж, Ж

9 спуск, тех. этаж, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Цементный раствор, грибок, отсутствует герметизация отлива	

11 спуск, тех. этаж, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Цементный раствор, грибок, отсутствует герметизация отлива	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



13 спуск, тех. этаж, Ж

14 спуск, тех. этаж, Ж

13 спуск, тех. этаж, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Цементный раствор, грибок, отсутствует герметизация отлива	

14 спуск, тех. этаж, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Цементный раствор, грибок, отсутствует герметизация отлива	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



16 спуск, тех. этаж, Ж

1 спуск, тех. этаж, К

16 спуск, тех. этаж, Ж		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Цементный раствор, грибок, отсутствует герметизация отлива	

1 спуск, тех. этаж, К		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Цементный раствор, грибок, отсутствует герметизация отлива	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



1 спуск, тех. этаж, К

1 спуск, тех. этаж, К

1 спуск, тех. этаж, К		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Цементный раствор, грибок, отсутствует герметизация отлива	

1 спуск, тех. этаж, К		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Цементный раствор, грибок, отсутствует герметизация отлива	

Фасад здания г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к. 2



2 спуск, тех. этаж, К

2 спуск, тех. этаж, К

2 спуск, тех. этаж, К		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Цементный раствор, грибок, отсутствует герметизация отлива	

2 спуск, тех. этаж, К		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Цементный раствор, грибок, отсутствует герметизация отлива	